

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«05» октября 2022 г.
учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:
35220061000200485577



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Вологодской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

по Бабаевскому и Чагодощенскому районам

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Вологодская область, г. Бабаево, ул. Свободы, д. 1

(наименование органа государственного пожарного надзора)

тел. 8(81743) 2-16-43

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 246/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 2 общеразвивающего вида» г. Бабаево; ИНН 3501004717, ОГРН 1023501690717
(указывается контролируемое лиц, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника управления надзорной
деятельности Главного управления МЧС России по Вологодской области –
начальника отдела административной практики и дознания – заместителя
главного государственного инспектора Вологодской области по пожарному
надзору подполковника внутренней службы Василевского Ивана Александровича
№ 246 от «05» октября 2022 года
в период «11» октября 2022г.

Дознавателем ОНД и ПР по Бабаевскому и Чагодощенскому районам УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Вологодской области Мондо Павлом
Викторовичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий
МБДОУ «Детский сад № 2 общеразвивающего вида» г. Бабаево Беляева Елена
Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами. (Помещение спортзала, кладовая спортивного инвентаря, холл 2 этаж, книгохранилище 3 этаж)	п.п. «в» пункта 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 ¹ (далее – ППР)	01.08.2023	
2	Руководитель организации не обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания. (Помещение спортзала)	Пункт 24 ППР	01.08.2023	
3	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечить ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.	Пункт 54 ППР	01.08.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ ««Детский сад № 2
общеразвивающего вида» г. Бабаево
Беяева Елена Владимировна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Дознаватель отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Бабаевскому и
Чагодощенскому районам управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Вологодской области

Мондо Павел Викторович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

«11» октября 2022 г.